

**ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ**

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από  
DIMITRIOS KOKKINOS  
Ημερομηνία: 2019.04.12 18:44:30  
EEST

ΜΗΚΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΕΣ
-------	-----------	-------------

ΤΜΗΜΑ	1	1.180,00	90	10 ATM
ΤΜΗΜΑ	2	1.415,00	90	10 ATM
ΤΜΗΜΑ	3	210,00	90	10 ATM
ΤΜΗΜΑ	4	565,00	90	10 ATM
ΤΜΗΜΑ	5	655,00	90	10 ATM
ΤΜΗΜΑ	6.1	500,00	90	10 ATM
ΤΜΗΜΑ	6.2	500,00	90	10 ATM
ΤΜΗΜΑ	6.3	410,00	90	10 ATM
ΤΜΗΜΑ	6.4	480,00	90	10 ATM
ΤΜΗΜΑ	7	350,00	90	10 ATM
ΤΜΗΜΑ	8	500,00	90	10 ATM
ΤΜΗΜΑ	9	950,00	90	10 ATM
ΤΜΗΜΑ	10	500,00	90	10 ATM
ΤΜΗΜΑ	11	610,00	90	10 ATM
ΣΥΝΟΛΟΝ		8.825,00		

ΑΤ 1 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή ημιβραχωδών .  
από (ΑΤ3+ΑΤ4-ΑΤ6)-Α2 2.497,86 2.500,00 μ3

ΑΤ 2 Φορτοεκφόρτωση βραχωδών υλικών .  
1.000,00 1.000,00 μ3

ΑΤ 3 Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες .  
μήκος πλάτος βάθος όγκος % ογκος  
8.825,00 0,60 1,00 5.295,00 40,00 2.118,00 2.200,00 μ3

ΑΤ 4 Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος Βραχώδες .  
μήκος πλάτος βάθος όγκος % ογκος  
8.825,00 0,60 1,00 5.295,00 60,00 3.177,00 3.200,00 μ3

ΑΤ 5 Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με προϊόντα εκσκαφών.  
από (ΑΤ3+ΑΤ4-ΑΤ6) 3.497,86 3.500,00 μ3

ΑΤ 6 Στρώσεις έδρασης και ενκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προελεύσεως λατομείου  
μήκος πλάτος βάθος όγκος  
8.825,00 0,60 0,35 1.853,25  
αφαιρείται σωλήνας -56,11 1.797,14 1.900,00 μ3

ΑΤ 7 Σκυρόδεμα άοπλο η ελαφρώς οπλισμένο Β 160  
μήκος πλάτος βάθος όγκος  
2.647,50 4,00 0,12 1.270,80 1.270,80 1.300,00 μ3

ΑΤ 8 Αγωγοί απο σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡΕ 3ης γενιάς Φ 90 PN 10  
8.825,00 8.825,00 μμ

ΑΤ 9 Υδροληψίες αρδεύσεως τύπου 'Α' SCHLUMBERGER Δύο στομίων  
ανά 125μ μία υδροληψία 8825 / 125 70,60 72,00 τεμαχία

<u>ΑΤ</u>	<u>10</u>	<u>Δικλίδες χυτοσιδηρές ονομαστικής πίεσης 10 atm Ονομαστικής διαμέτρου DN 80 mm</u> κατ εκτίμηση	10,00 τεμαχία
<u>ΑΤ</u>	<u>11</u>	<u>Φλάντζες συγκόλλησης χαλύβδινες</u> κατ εκτίμηση	500,00 χιλιογρ
<u>ΑΤ</u>	<u>12</u>	<u>Προμήθεια και τοποθέτηση υδρομετρητών δικτύου άρδευσης 3".</u>	4,00 τεμαχία
<u>ΑΤ</u>	<u>13</u>	<u>Βαλβίδες εισαγωγής-εξαγωγής αέρα διπλής ενεργείας, τύπου Glenfield</u> κατ εκτίμηση	2,00 τεμαχία

Πέραμα 9/4/2019

Οι μελετητές

  
Γεωργία Παπαδάκη  
Τοπογράφος Μηχανικός

Εθεωρήθη  
Η Προισταμένη Τεχνικού Τμήματος



**ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΑΞΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑΔΟΣ**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΡΓΑΣΙΑ	ΜΟΝΑΔΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΑΡΘΡΟΥ	ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ	ΑΞΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ	ΣΥΝΟΛΟ
ΝΑΥΔΡ Α2.01	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής	γ m3	0,36	4,00	0,20	0,80	1,16
ΝΑΥΔΡ Α2.02	Φορτοεκφόρτωση βραχωδών υλικών	m3	0,41	4,00	0,20	0,80	1,21
ΝΑΥΔΡ Α5.07	Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλ	m3	11,30	40,00	0,19	7,60	18,90

Πέραμα 9/4/2019

Οι μελετητές

Γεωργία Παπαδάκη  
Τοπογράφος Μηχανικός

Εθεωρήθη  
Η Προισταμένη Τεχνικού Τμήματος

Βεδεργιωτάκη Λένα  
Χημικός Μηχανικός

